

N/REF : 20/06/2025 16H16 C:000053 I:02594
V/REF : AC/C22144
V/Email reçu le Vendredi 20/06/2025 a 16H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AJO
IMMEUBLE : LES AJONCS - AJO
2 a 12 RUE DES AJONCS
. 35750 IFFENDIC

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : RUE 8 AJONCS - LOGT VACANT SUR PASS DU 23/06 AU 03/07
LOGEMENT N° 011287, PORTE N°1287, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : CONSUEL - ELT 011287 AJO
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT
IMPOSSIBILITÉ D'OUVRIR LA PORTE
--
INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : MATÉRIELS VÉTUSTES: 1 PRISE CUISINE, 8 PRISES SÉJOUR,
APPLIQUE SALLE DE BAIN ET CUISINE, 6 DOUILLES NON PROTÉGÉES
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT D'ORIGINE
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : RAS
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT : PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION, DISJONCTEURS ADAPTÉS
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
CONSTAT : PRÉSENTE SAUF SUR L'APPLIQUE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl. Acces logt impossible 25/06	1	25,00		25,00
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	2	140,00		140,00
	TOTAL H.T.				165,00
	T.V.A. a 10,00%				16,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				181,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.