

N/REF : 3/03/2025 15H57 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C14050
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 a 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDS

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024089-MNU-002

LOCALISATION : ALLEE 10 REPUBLIQUE - MME TANGUY ROUAUD : 06 07 87 27 61
LOGEMENT N° 102449, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : VOLET (MANUEL) SÉJOUR BLOQUÉ FERMÉ

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 05/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU VOLET DU SEJOUR

CONSTAT : LAME DU VOLET HS

REPRISE DE LA LAME DU VOLET ROULANT

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : TREUIL ET ROULETTE COULISSANTE HS

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉPOSE TREUIL ET ROULETTE DÉFECTUEUSE

FOURNITURE ET POSE TREUIL ET ROULETTE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : LE VITRAGE A ÉTÉ CASSÉ LORS DU DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS, UNE
COMMANDE A ÉTÉ FAITE AFIN DE REMPLACER LA VITRE CASSÉE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REMISE EN ETAT DE L'OUVRANT

FOURNITURE ET POSE DE ROULETTE

DÉPOSE SERRURE HS

FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE SERRURE

REMISE EN ETAT VOLET

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : LE TABLIER DU VOLET PRÉSENTE UNE DEFORMATION AU MILIEU DES LAMES CE QUI PROVOQUE UN FROTTEMENT AU NIVEAU DU DORMANT DE LA FENETRE.

REMARQUE : PREVOIR POSE D'UNE ROULETTE POUR REDRESSER L'INSTALLATION.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 27/06/25 a 11H02 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTER DU 23/06, PREVOIR POSE DE ROULETTE POUR REDRESSER L'INSTALLATION. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/03/25 A 11H02 M. V BRIENS

0703 : MSG LAISSÉ A L'OCCUPANT

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/25 A 14H51 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT TREUIL ET ROULETTE COULISSANTE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

SUITE A DONNER : OUI. LE 26/03/2025 A 17:01

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 11:00 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MEN002-Vérif./Dépan.lgt T3/4 le 05/03	1	120,00		120,00
1,00	MEN068-Rempl.treuil de volet roulant	4	130,00		130,00
1,00	MEN066-Vérif./Dépanna.Volet roul. 16/06	5	150,00		150,00
1,00	MEN101-Rempl.Serrure couliss.de fenetre	5	80,00		80,00
1,00	MEN064-Dépann.1 Volet roul.ss le 17/06	8	65,00		65,00

TOTAL H.T.	545,00
T.V.A. a 10,00%	54,50
TOTAL T.T.C.En EURO	599,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.