

N/REF : 2/05/2025 17H21 C:001009 I:00136

V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 17H21

SELON DEVIS N° 5040142

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le

04 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE VALLES - PC SECURITE 02 23 40 23 23
SE RENDRE AU STANDARD

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040142 du 30/04/2025 d un montant de
779.01 € TTC

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION DE LA POMPE
REPLACEMENT DISJONCTEUR + CONTACTEUR POMPE.
REMISE EN TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : PROBLEME D'ALIMENTATION TOUJOURS PRÉSENT
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 à 12H27 M. S. DUFRAICHE

TC TT Email envoyé le 30/04/25 à 10H09 M. S. DUFRAICHE

PROPOSITION DEVIS SUITE PRÉCONISATION INTERVENTION DU 25/04.
Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 à 12:53

Suite a donner : OUI. Le 10/06/2025 à 08:45

Suite a donner : OUI. Le 11/06/2025 à 09:14

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	649,18	649,18
	TOTAL H.T.		649,18
	T.V.A. a 20,00%		129,83
	TOTAL T.T.C.En EURO		779,01

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



07:35 - 09:35 le 11/06/2025
2/5/2025 à 17h21 (SI)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Motifs du bon

PRISE DE RDV POUR LES ACCES
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION DE LA POMPE
REPLACEMENT DISJONCTEUR +
CONTACTEUR POMPE.
REMISE EN TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

Localisations (RVCLIE)

ALLEE VALLES - PC SECURITE 02 23 40 23 23
SE RENDRE AU STANDARD

Horaires

Pointages

SP : 11\06 à 07 h 35

ES : 11\06 à 09 h 14

Dates saisies

Début : 11\06 à 07 h 30

Fin : 11\06 à 09 h 15

Dates client

Début : 11\06 à 07 h 30

Fin : 11\06 à 09 h 15

Demande



Signature

Commentaires

Description

Remplacement des éléments ok Toujours un souci sur la parti alimentation. Je vais me rapprocher des fournisseurs pour simplifier l'installation.

Fournitures

Selon devis

Suite à donner : Oui