

N/REF : 30/06/2025 13H19 C:000053 I:14391
V/REF : AC/C22726
V/Email reçu le Lundi 30/06/2025 a 13H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ADP
IMMEUBLE : ALLEES DU PARC -ADP
3, AVENUE DE LA PAIX
.
56890 PLESCOP

Rennes, le 09 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 3 PAIX - M MAHEO 06 88 73 41 44 / 06 38 70 88 35
LOGEMENT N° 110429, PORTE N°C05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON 150L TREPIED
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE BALLON EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON SUR TREPIED
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SECURITE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE SIPHONETTE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/07/25 a 16H36 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 16:34 MME F TRAINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	1	550,00	550,00
	TOTAL H.T.			550,00
	T.V.A. a 10,00%			55,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			605,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.