

SUR FACTURE N° 6020315
N/REF : 24/01/2026 19H03 C:001873 I:18096
V/REF : 0826A15769
V/Appel du Samedi 24/01/2026 a 19H03

IPA PARIS

**6 RUE ANDRE GIDE
92328 CHATILLON CEDEX FRANCE**

IMMEUBLE : LANDE
BOUT DE LANDE
35150 JANZE

Rennes, le

05 Octobre 2026

Référence Marché: Plomb./Electricité/Serrurerie

LOCALISATION : ADRESSE : BOUT DE LANDE 35150 JANZE - LOGEMENT DE MME TEYSSIER,

MOTIF : ODEUR DE BRULE DANS LE TABLEAU ELECTRIQUE

Donneur d'ordre : _ PERMANENCE AXA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE TABLEAU ÉLECTRIQUE A BRULÉ AU NIVEAU DU DISJONCTEUR
PRINCIPAL
MISE EN SÉCURITÉ RÉALISÉE - LE DISJONCTEUR EDF EST COUPÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	EL2-Rech.panne+Répar<=1h15Lu-Ve 18-22h/S	1	235,00	-235,00

AVOIR N°6100023

TOTAL H.T.	-235,00
T.V.A. a 20,00%	-47,00
TOTAL T.T.C.En EURO	_____ -282,00

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale