

N/REF : 10/07/2025 17H48 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C23692
V/Email reçu le Jeudi 10/07/2025 a 17H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 11 DULLIN - MME WANGELA 09 84 09 63 81 / 07 58 63 43 37
LOGEMENT N° 004184, PORTE N°4184, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DIAGNOSTIC MANQUE DE PRESSION

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : ROBINET ÉVIER BOUCHÉ
DEPOSE DU FILTRE AU NIVEAU DU ROBINET POUR NETTOYAGE
REPOSE DU FILTRE AU NIVEAU DU ROBINET
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
LA PRESSION EST REVENUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 11H48 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 11:46 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL011-Ff	Diagnost.manque pression	PP 1	110,00	110,00
TOTAL H.T.					110,00
T.V.A. a 10,00%					11,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>121,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.