

N/REF : 4/07/2025 10H21 C:000053 I:80075
V/REF : AC/C23150
V/Email reçu le Vendredi 04/07/2025 à 10H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLM
IMMEUBLE : CLOS MIRABELLES -CLM
40, MAIL DE LA BESNERAIE
CLOS DES MIRABELLES/GRAND BOIS
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 33 BESNERAIE - MME MAUGER ANAIS 06 43 94 30 81
LOGEMENT N° 106844, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE ET SUPPRESSION DE FUITE AU NIVEAU DE L'ARRIVÉE D'EAU CUISINE
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR CUIVRE ALIMENTATION MACHINE A LAVER, ROBINET
MACHINE A LAVER HS ET MITIGEUR EVIER FUYARD
COUPURE D'EAU
REPRISE CUIVRE ALIMENTATION ROBINET MACHINE A LAVER
REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER ET SON APPLIQUE
REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 à 15H40 M. M BRON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00		125,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00		46,00
0,50	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	55,00		27,50
TOTAL H.T.					198,50
T.V.A. a 10,00%					19,85
TOTAL T.T.C.En EURO					218,35

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.