

N/REF : 2/07/2025 9H13 C:009582 I:14812

V/Appel du Mercredi 02/07/2025 a 9H13

**RICHARD
AUGUSTE
49 RUE ST HELIER
35000 RENNES**

IMMEUBLE : HELIER
49 RUE ST HELIER
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 49 HELIER - MR RICHARD : 02 99 30 74 13 / 06 13 10 94 98

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EU (ÉVACUATION MACHINE A LAVER, LAVE-VAISSELLE, EVIER DE CUISINE)

Donneur d'ordre : M. A RICHARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE AU NIVEAU DE L'ÉVIER (POMPE, DEBOUCHEUR
CHIMIQUE, FURET MÉCANIQUE...
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE PAR LA COLONNE DANS LA BUANDERIE
OBSERVATION : PAS POSSIBLE CAR PIQUAGE, LA HAUTE PRESSION NE PEUT PAS
PASSER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR DEPOSE DU BALLON POUR POUVOIR ACCEDER A LA COLONNE,
CRÉER UN ACCES ET CONTINUER LE DEBOUCHAGE PAR LA CANALISATION DIAM 40.
INTERVENTION REPROGRAMMÉE AU 03/07 A PARTIR DE 13H30

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE ÉVIER PAR LE SIPHON DE L'EVIER
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/07/25 a 07H51 M. A RICHARD
CL LCOMPTER Email envoyé le 02/07/25 a 13H43 AUGUSTE.RICHARD@MENNAISIEN.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 13:41 M. A RICHARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure+Dépl.02/07	1	163,64		327,28
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms	2	163,64		163,64
	TOTAL H.T.				490,92
	T.V.A. a 10,00%				49,09
	TOTAL T.T.C.En EURO				540,01

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

