

N/REF : 26/06/2025 8H58 C:000053 I:02644
V/REF : AC/C22472
V/Email reçu le Jeudi 26/06/2025 a 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLN
IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 23 COLLINES - M MME MURADI 06 09 95 17 35
LOGEMENT N° 015269, PORTE N°23, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : BONDE DE LA BAIGNOIRE CASSÉE, L'EAU COULE SUR LE SOL
DIRECTEMENT.
DEPOSE VIDAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
REMARQUE : LA BAIGNOIRE A ÉTÉ CALÉE POUR EVITER UNE TENTION SUR LE
SIPHON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/07/25 a 10H39 mlefeuvre@aiguillon.com

1507 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.
--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15H52 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

0407 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 16H59 MBRON@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/06, PRÉVOIR UNE MODIFICATION DES
EVACUATION DE LA BAIGNOIRE, REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE 160CM.
PRÉVOIR FIXATION LAVABO, MODIFICATION ÉVACUATION LAVABO(CONTRE PENTE)
ET REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 16:58 M. M BRON
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15:50 MME M LEFEUVRE
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/25 A 10:36 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baignoire	1	80,00	80,00
TOTAL H.T.				180,00
T.V.A. a 10,00%				18,00
TOTAL T.T.C.En EURO				198,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

