

N/REF : 26/02/2025 15H31 C:002403 I:14075

V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 15H31

EFFICIENCE GTH

**1 RUE LOUIS BRAILLE - BP 20511
CAP COURROUZE - HALL A
35005 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : ALLIES
BOULEVARD DES ALLIES
ZAC ATALANTE VIA SILVA ILOT B8
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 16 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE ALLIES - M. POULAIN 06 08 16 58 03

MOTIF : FUITE TOUJOURS EN COURS DU 1ER ÉTAGE
PROVENANT DES LOGEMENT 201 OU 202

Donneur d'ordre : Mme M. GONCACTI DOKDERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE D'INTERVENTION : PERSONNE SUR PLACE, MESSAGE VOCAL LAISSÉ
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 24/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

IMPOSSIBILITÉ DE TROUVER LE LIEU D'INTERVENTION ET AUCUNE RÉPONSE PAR
TÉLÉPHONE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 28/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT 201

CONSTAT : LE SOUPAPE DE SECURITÉ DE LA CHAUDIERE N'EST PAS RACCORDÉE A
LA VIDANGE CE QUI OCCASIONNE UN DEGAT DES EAUX

CONTROLE LOGEMENT 202

CONSTAT : IDEM LOGEMENT 201

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RENDEZ VOUS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RENDEZ VOUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPRISE DE PVC ENTRE LA SOUPAPE DE SECURITÉ DE LA CHAUDIERE ET LA
LA VIDANGE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/07/25 a 14H35 Mme A HERVE
LE LCOMPTER Email envoyé le 04/06/25 a 17H34 Mme A HERVE
NR LCOMPTER Email envoyé le 19/05/25 a 17H19 mgoncaactidokdere@efficienc
NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 16H22 mgoncaactidokdere@efficienc
1305 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 07/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
LE EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/25 A 17H24 MME M. GONCAACTI DOKDERE
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PREVOIR REPRISE DE PVC ENTRE
LA SOUPAPE DE SECURITÉ DE LA CHAUDIERE ET LA VIDANGE DANS LOGEMENT 201
ET 202 CAR NON RACCORDÉ. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
27/03 : MSG REP
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/25 A 11H28 MME M. GONCAACTI DOKDERE
17/03 : MSG REP
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/03/25 A 17H24 MME M. GONCAACTI DOKDERE
LA FUITE EST ELLE TOUJOURS ACTIVE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 16:20 Mme M. GONCAACTI DOKDERE
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/25 A 17:16 MME M. GONCAACTI DOKDERE
Suite a donner : OUI. Le 17/06/2025 a 13:54

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	6	29,50			29,50
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/03	6	69,24			69,24
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/03	8	69,24			69,24
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/03	9	69,24			103,86
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/05	10	69,24			69,24
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/07	51	69,24			242,34
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 06/03	6	40,66			40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 24/03	8	40,66			40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 28/03	9	40,66			40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 30/05	10	40,66			40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 04/07	51	40,66			40,66
TOTAL H.T.						786,72
T.V.A. a 10,00%						78,67
TOTAL T.T.C.En EURO						865,39

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

