

N/REF : 17/06/2025 14H39 C:001009 I:00136

V/Email reçu le Mardi 17/06/2025 a 14H39

SELON DEVIS N° 5060061

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23
OU 02 23 40 24 64

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060061 du 10/06/2025 d un montant de
2855.85 € TTC

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 11/07
PRISE DE RDV POUR LES ACCES
MISE EN PLACE VÉHICULE ET MATÉRIEL
MISE HORS TENSION DE LA POMPE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT POMPE DE RELEVAGE
RÉVISION POMPE DANS NOS ATELIERS, FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES
PIECES SUIVANTES :
- ENSEMBLE DES ROULEMENTS
- ENSEMBLE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
- KIT GARNITURES MÉCANIQUES
- 10 M DE CÂBLE AVEC PRISES
- PETITES FOURNITURES
REPOSE POMPE
REMISE EN TENSION
CONTROLE ETANCHEITE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR INSTALLATION COFFRET FLEX COMPACT DEUX POMPES
DEVIS A SUIVRE

MB LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 09H39 M. S. DUFRAICHE
JR TT EMAIL en CC le 17/06/25 a 12H08 MULTISERVICES35@SERVIMO.FR
JR TT Email envoyé le 17/06/25 a 12H08 M. S. DUFRAICHE
JR TT Email envoyé le 10/06/25 a 15H57
BB TT Email envoyé le 10/06/25 a 14H51 M. S. DUFRAICHE
Suite a donner : OUI. Le 15/07/2025 a 10:24

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2379,88	2379,88
	TOTAL H.T.		2379,88
	T.V.A. a 20,00%		475,97
	TOTAL T.T.C.En EURO		2855,85

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



08:43 - 12:43 le 11/07/2025
17/6/2025 à 14h39 (FF)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)

FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR
DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23
OU 02 23 40 24 64

Horaires

Pointages

SP : 11\07 à 08 h 43

ES : 11\07 à 13 h 00

Dates saisies

Début : 11\07 à 07 h 30

Fin : 11\07 à 13 h 00

Dates client

Début : 11\07 à 08 h 30

Fin : 11\07 à 08 h 45

Motifs du bon

PRISE DE RDV POUR LES ACCES

MISE EN PLACE VÉHICULE ET MATÉRIEL

MISE HORS TENSION DE LA POMPE

DÉPOSE ET ENLEVEMENT POMPE DE RELEVAGE

RÉVISION POMPE DANS NOS ATELIERS,

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES

PIÈCES SUIVANTES :

- ENSEMBLE DES ROULEMENTS

- ENSEMBLE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

- KIT GARNITURES MÉCANIQUES

- 10 M DE CÂBLE AVEC PRISE\$

- PETITES FOURNITURES

REPOSE POMPE

REMISE EN TENSION

CONTROLE ETANCHEITE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

Demande



Commentaires

Description

Récupération matériels agence Pose de la pompe ok Raccordement électrique, plusieurs câbles débranché ne permettant pas la remise en route des 2 pompes en automatique. Avec accord de mr dufraiche, mise en place dun tableau de secours 1 pompes. Preco : remplacement l'ancien tableau par nouveau tableau flex compact tri 2 pompes. 1 tech, 2h pour eventuelle devis.

Fournitures

Selon devis Tableau provisoire flex compact 1 pompe tri

Suite à donner : Non

Signature