

N/REF : 16/07/2025 10H42 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C23968
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 a 10H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 18 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : SQUARE 8 CLOTEAUX - M. YOUKOU 06 85 97 81 59 / 02 23 62 63 10
LOGEMENT N° 003314, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION AU NIVEAU DE LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS DNS LA CUISINE
CONSTAT : FUITE DÉTECTÉE AU NIVEAU DU MITIGEUR
REMARQUE : MITIGEUR REMPLACÉE PAR SERBA IL Y A 1MOIS, SUSPICION DE
MITIGEUR D'OCCASION
AUTRE CONSTAT : VIDANGE EVIER ET MACHINE A LAVER HS ET BOUCHÉES
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER
REPRISE PVC
REPLACEMENT DU SIPHON
DÉBOUCHAGE RÉSEAU CUISINE AU FURET ET AU DÉBOUCHEUR CHIMIQUE
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMNT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/07/25 a 14H15 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	1	30,00	60,00
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	1	92,00	92,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	1	78,00	78,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	1	85,00	85,00
TOTAL H.T.				315,00
T.V.A. a 10,00%				31,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>346,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.