

N/REF : 3/06/2025 11H53 C:000053 I:00247
V/REF : AC/C20729
V/Email reçu le Mardi 03/06/2025 a 11H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 16 MOINE - MR MOUBTAHIJ 06 73 70 23 23
LOGEMENT N° 003876, PORTE N°3876, 15° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ROBINET D'ARRIVÉE/COUPURE D'EAU GÉNÉRAL SITUÉ DANS LES WC HS
Donneur d'ordre : Mme J BENAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DE LA COLONNE EF
FOURNITURE ET POSE DE LA VANNE PRINCIPALE TOILETTE
PRÉCONISATION : LE REMPLACEMENT DU TOILETTE AINSI QUE LE ROBINET DES WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : FERMETURE ROBINET D'ARRET WC
DÉPOSE MÉCANISME WC AVEC ROBINET FLOTTEUR
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU MÉCANISME DE WC
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 15H32 Mme J BENAUD

1007: MSG REP
0807: MSG REP
2606: MSG REP
--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/06/25 A 15H09 MME J BENAUD

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/06/25 A 15H09 MME J BENAUD

2506 : PRÉCONISATION : LE REMPLACEMENT DU TOILETTE AINSI QUE LE ROBINET
DES WC. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
1606: MSG REP
03/06 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00	60,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	2	75,00	75,00
TOTAL H.T.				135,00
T.V.A. a 10,00%				13,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>148,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

