

N/REF : 2/06/2025 11H04 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C20589
V/Email reçu le Lundi 02/06/2025 a 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MME GARCIA 07 58 17 65 35
LOGEMENT N° 107510, PORTE N°17, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR NOURRICE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ LA PRISE DE RDV, CLIENT ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE SUR NOURRISSE CHAUFFAGE
CONSTAT : 3 FUITES (1ERE ET 2EME)
AUTRE CONSTAT : 3 FUITES SUR UN TE RÉGLAGE RÉSEAU CHAUFFAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
REMARQUE : CHAUFFAGE COLLECTIF, LORS DU DÉSEMBOUAGE, IL SERA IMPOSSIBLE
DE METTRE DU PRODUIT X800
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉSEMBOUAGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE JOINT RADIATEUR SALON

FOURNITURE ET POSE 2 PUGEURS NOURRICE CHAUFFAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE: UNE PURGE DES RADIATEURS SERA NÉCESSAIRE A LA REMISE EN ROUTE
DU CHAUFFAGE COLLECTIF

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 17H13 acasaert@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 16H45 Mme A. CASAERT
1606: MSG REP
06/006 MSG LAISSÉ
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/06/25 A 11H03 MME A. CASAERT
0206 : BONJOUR, PRÉVOIR UN DESEMBOUAGE RÉSEAU CHAUFFAGE CAR RÉSEAU
CHAUFFAGE EN PER DE 12. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/06/25 A 16H28 MME A. CASAERT
SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2025 A 15:55
SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2025 A 18:57
Suite a donner : OUI. Le 27/06/2025 a 18:13
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/07/25 A 17:10 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 03/06	1	20,00		20,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00		170,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 27/06	4	20,00		20,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL133-Ff Désembouage Instal.chauf.T3	5	200,00	200,00
2,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	5	40,00	80,00
TOTAL H.T.				490,00
T.V.A. a 10,00%				49,00
TOTAL T.T.C.En EURO				539,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.