

N/REF : 27/06/2025 16H39 C:000053 I:02451
V/REF : AC/C22613
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. FRC
IMMEUBLE : LE FRESCHE - FRC
1 A 9, SQUARE DU FRESCHE
.
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 FRESCHE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 02/07
LOGEMENT N° 012760, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REFIXER CANALISATION BALLON ECS

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LES DEUX TUYAUX QUI PARTENT A LA VERTICAL SONT DU RÉSEAU SOLAIRE. IL FAUT ETRE QUALIPAC OU AVOIR UNE MANIPULATION DES FLUIDES POUR POUVOIR MODIFIER CES RÉSEAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD DIELECTRIQUE

FOURNITURE ET POSE JOINT FIBRE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 10H35 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL044-Rempl.	raccord diélectrique	2	85,00
				85,00
		TOTAL H.T.		85,00
		T.V.A. a 10,00%		8,50
		TOTAL T.T.C.En EURO		93,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.