

N/REF : 30/06/2025 10H59 C:000023 I:00586

V/Email reçu le Lundi 30/06/2025 a 10H59

**SDC 10/10Bis Bld Jeanne d'Arc
C/O CABINET LECOMTE
Centre d'Affaires Oberthur
1 RUE RAOUL PONCHON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : BD JEANNE D'ARC
10/10BIS BLD JEANNE D'ARC
.
35000 RENNES

Rennes, le

29 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 10 & 10 BIS BD JEANNE D ARC
MME BOT AU REZ-DE-CHAUSSEE 02 99 36 44 19
CAVE N°20 - PROPRIETAIRE MME PEIGNE

MOTIF : ENGORGEMENT SUR COLONNE CUISINE

Donneur d'ordre : M. B PRENEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DE LA COLONNE EU PAR LA CAVE 18 SANS SUCCES CAR
A CONTRE SENS DE L'ÉCOULEMENT, SIPHON LOCALISÉ DANS LA CAVE 20
REMARQUE : PRISE CONTACT AVEC LE SYNDIC POUR COORDONNÉES DU
PROPRIÉTAIRE DE LA CAVE 20 CAR PAS SUR PLACE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES (COLONNE)
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/07/25 a 12H20 M. B PRENEUX

MG LGESTION Email envoyé le 01/07/25 a 11H53 M. B PRENEUX

POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU PROPRIETAIRE DE LA CAVE
20 ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'h + Dépl	01/07	1	163,64	327,28
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.		2	163,64	163,64
TOTAL H.T.					490,92
T.V.A. a 10,00%					49,09
TOTAL T.T.C.En EURO					540,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

