

N/REF : 27/06/2025 16H30 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C22641
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 a 16H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE - VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 VARSOVIE - M /MME ISIKLAR 06 95 64 81 88
LOGEMENT N° 007451, PORTE N°26, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RÉPARATION OU REMPLACEMENT ROBINETS THERMOSTATIQUES :
- CUISINE
- ENTRÉE
- CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 03/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU LAVABO DE LA SALLE BAIN

PROBLEME DE VMC DANS LA SALLE DE BAIN, PEINTURE QUI SE DECOLLE AU NIVEAU DU PLAFOND ET DU MUR.

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE POUR ROBINETS THERMOSTATIQUES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE DU COULOIR ET DE LA CHAMBRE

INTERVENTION DU 28/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REEMPLACEMENT DE 3 TETES THERMOSTATIQUES : CUISINE, ENTREE ET CHAMBRE

CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 10H57 Mme A JUDAIS

1507: MSG REP

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 11H40 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

30/06 MSG LAISSÉ
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 11:38 MME A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur	thermost.	2	70,00
				210,00
		TOTAL H.T.		210,00
		T.V.A. a 10,00%		21,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		231,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.