

N/REF : 24/07/2025 15H32 C:000053 I:02587  
V/REF : AC/C24726  
V/Email reçu le Jeudi 24/07/2025 a 15H32

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. CHC  
**IMMEUBLE** : CHAMP CARR -CHC  
8, SQUARE DU CHAMP CARRE  
.  
35310 BREAL SOUS MONTFORT

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 8 CARRE - M SYLLA 06 75 91 49 49 / 07 51 29 81 74  
LOGEMENT N° 111224, PORTE N°A12, 1° ÉTAGE, TYPE 2  
**MOTIF** : FUIITE SUR CHAUFFE EAU

**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/07  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE  
CONSTAT : GROUPE DE SECURITE ET ABSENCE REDUCTEUR DE PRESSION (FLEXIBLE  
MIS A LA PLACE).INSTALLATION BALLON INCORRECTE,C'EST UN BALLON ACIER  
SUR SOCLE QUI A ÉTÉ MIS SUR UN TREPIED. ABSENCE DE FIXATIONS.  
COUPURE D 'EAU  
REMPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ  
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION  
REMARQUE : PRESSION RÉGLÉE A 2BAR  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 11H10 M. E ROCHE

24/07 MSG LAISSÉ SUR LES DEUX RÉPONDEURS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et  
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents  
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif  | N°BT | P.U.  | HT |               |
|--------------------------|------------------------------------|------|-------|----|---------------|
| 1,00                     | PBL163-FP.Groupe de sécurité       | 2    | 55,00 |    | 55,00         |
| 1,00                     | PBL185-Rempl.Réducteur de pression | 2    | 90,00 |    | 90,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                    |      |       |    | 145,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                    |      |       |    | 14,50         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                    |      |       |    | <u>159,50</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.