

N/REF : 16/06/2025 14H59 C:000053 I:00247
V/REF : AC/C21678
V/Email reçu le Lundi 16/06/2025 a 14H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - MR NATSAEV MAGOMED (LOG SINISTRÉ) 06 65 46 92 01
LGT DU DESSUS 3893 MME CHIMENI TIENOU : 07 68 69 09 61
MOTIF : POUR RECHERCHE DE FUITE EN GOUTTE A GOUTTE PLAFOND SÉJOUR
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR VANNE EAU FROIDE PRINCIPALE RÉSEAU EVIER
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE VANNE SUR RÉSEAU EAU FROIDE EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LA VANNE D'ARRET GÉNÉRALE DE L'EAU FROIDE EST CASSÉE
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVANT DE REMPLACER LE ROBINET DE L'ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 12H47 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 16/07/25 a 13H25 M. V BRIENS

1607 : BONJOUR, PRÉVOIR DE REMPLACER LA VANNE GÉNÉRALE D'EAU FROIDE.
MERCI DE NOUS INDIQUER QUELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

NR LGESTION Email envoyé le 04/07/25 a 15H37 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

0407 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 18/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/25 A 12H11 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/06, PREVOIR REMPLACEMENT ROBINET EVIER
CAR HS, PRÉVOIR REFECTION DE FAIENCE AU DESSUS DE L'ÉVIER CAR LES
CARREAUX SE DÉCOLLENT. PRÉVOIR INTERVENTION POUR DÉBOUCHAGE DE L'ÉVIER.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/25 A 12:10 M. R STEPHANT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15:35 M. R STEPHANT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 12:43 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00		60,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/07	4	50,00		50,00

TOTAL H.T.	210,00
T.V.A. a 10,00%	21,00
TOTAL T.T.C.En EURO	231,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.