

N/REF : 4/06/2025 21H20 C:000053 I:02505
V/REF : AC/C20946
V/Email reçu le Mercredi 04/06/2025 a 21H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LHA
IMMEUBLE : HAREL DE LA NOE -LHA
1-4 ,SQUARE LOUIS HAREL
DE LA NOE
35000 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 NOE - MR URIEN GERMAIN 02 99 86 07 14 - 06 84 34 58 08
LOGEMENT N° 101564, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : PLUSIEURS FUITE EN COLONNES EP DANS LE SOUS-SOL + QQUES FIXATIONS A REVOIR

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT BOÎTE DE DÉRIVATION + RESSERAGE GRILLE DE PROTECTION ISSUE DE SECOURS + CONTRÔLE DU GARAGE
INTERVENTION REPROGRAMMÉ LE 04/07

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT BOÎTE DE DÉRIVATION + RESSERAGE GRILLE DE PROTECTION ISSUE FIN DE CHANTIER ET REMPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPARATION FUITES SUR 2 PIEDS DE COLONNE
REPRISE DES FIXATIONS EN PLAFOND
CONTROLE : BON ECOULEMENT
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 15H55 Mme A GUILLO
AT LCOMPTER Email envoyé le 25/06/25 a 15H05 Mme A GUILLO

1606: MSG REP
0506: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 18/06/2025 a 17:54

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/06	1	50,00		75,00
1,50	MOE001-Replacement Boite de Dérivation	2	50,00		75,00
2,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC	3	138,00		276,00
TOTAL H.T.					426,00
T.V.A. a 10,00%					42,60
TOTAL T.T.C.En EURO					468,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

