

N/REF : 30/04/2025 18H02 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C18518
V/Email reçu le Mercredi 30/04/2025 à 18H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 NICOLET - MR MR GUITOM : 06 02 25 52 99
LOGEMENT N° 004035, PORTE N°4035, 1° ÉTAGE, TYPE 3
PORTABLE MADAME 07 80 11 12 80
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS SANITAIRES
CONSTAT : ROBINET DE BAIGNOIRE FUYARD A L'OUVERTURE ET A LA FERMETURE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET AINSI QUE LE TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER
--

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MITIGEUR BAIGNOIRE DÉJÀ REMPLACÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTORLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : PRÉVOIR LA POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 16H15 M. R. STEPHANT

0207: MSG REP MADAME

MG LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 14H28 M. R. STEPHANT

1106: MSG REP

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/06/25 A 14H50 M. R. STEPHANT

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/25 A 17H26 M. R. STEPHANT

0505 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET DE BAIGNOIRE, AINSI
QUE LE TABLIER. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
SUITE A DONNER : OUI. LE 05/05/2025 A 16:49

SUITE A DONNER : OUI. LE 11/06/2025 A 10:44

Suite a donner : OUI. Le 24/06/2025 a 17:49

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	DEP002-Absence Locataire le 11/06	2	20,00	20,00
1,00	DEP002-Absence Locataire le 24/06	3	20,00	20,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	5	110,00	110,00

TOTAL H.T.	250,00
T.V.A. a 10,00%	25,00
TOTAL T.T.C.En EURO	275,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.