

N/REF : 15/07/2025 17H34 C:000053 I:16597
V/REF : AC/C23938
V/Email reçu le Mardi 15/07/2025 a 17H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : ELOGE
2 RUE JEAN PAUL BELMONDO
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 07 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 BELMONDO - MR MARA MME LE ROUX 07 58 86 04 02
LOGEMENT N° 125572, PORTE N°F53, 5° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SECHE SERVIETTE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUIITE LIÉ AU T DE RÉGLAGE DU SECHE SERVIETTE

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU T CAR IL EST OXYDÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DEPOSE TÉ DE RÉGLAGE DEFECTUEUX AU NIVEAU DU TÉ DE RÉGLAGE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TÉ DE RÉGLAGE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

PURGE DU SECHE SERVIETTE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 01/08/25 a 17H01 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 18/07/25 a 16H16 M. R TALLEUX

1807 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU T DE REGLAGE.

DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/08/25 A 16:58 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	2	50,00	50,00
	TOTAL H.T.			50,00
	T.V.A. a 10,00%			5,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			55,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.