

N/REF : 12/06/2025 14H40 C:000053 I:02652
V/REF : AC/C25414
V/Appel du Jeudi 12/06/2025 a 14H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MUNITIONNETTES
MOTIF : REPRISE D'UN COUDE EN CUIVRE
PRÉVOIR ÉCHELLE, TRAVAUX GRANDE HAUTEUR
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS AVANT REPRISE CUIVRE
CONSTAT : SE SONT LES PURGEURS AUTOMATIQUES QUI FUIENT
APPEL FOURNISSEUR : RUPTURE DE STOCK
MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DES PURGEURS AUTOMATIQUES
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 04/08/25 a 10H38 Mme M LEFEUVRE
NR AB Email envoyé le 25/07/25 a 17H40 M. M BRON

NR AB Email envoyé le 21/07/25 a 09H46 M. M BRON
MB AB Email envoyé le 15/07/25 a 10H04 M. M BRON
AT LCOMPTER Email envoyé le 10/07/25 a 15H21 M. M BRON
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/06/25 a 15H27 M. M BRON
AT LCOMPTER Email envoyé le 17/06/25 a 13H32 M. M BRON
Suite a donner : OUI. Le 19/06/2025 a 10:42

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 08/07	9	50,00		25,00
1,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	10	40,00		40,00
	TOTAL H.T.				65,00
	T.V.A. a 10,00%				6,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				71,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

