

N/REF : 10/06/2025 14H39 C:000053 I:02623
V/REF : AC/C21243
V/Email reçu le Mardi 10/06/2025 a 14H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 MERMOZ - MME HERVE M. ROUGERIE 06 01 87 78 28
LOGEMENT N° 100419, PORTE N°332, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR FISSURÉ A CAUSE DE LA CORROSION
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE PARTIEL RÉSEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR
MISE EN SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PURGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/08/25 a 16H33 EROCHE@AIGUILLON.COM

0407: MSG REP

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/06/25 A 14H14 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/08/25 A 16:29 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	PBL142-FP.1 Radiat.acier H600mm>L650mm	3	290,00	290,00
TOTAL H.T.				340,00
T.V.A. a 10,00%				34,00
TOTAL T.T.C.En EURO				374,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.