

**N/REF :** 4/08/2025 8H45 C:009530 I:14734

V/Email reçu le Lundi 04/08/2025 à 8H45

**VOLTEAU PIERRE ET CHANTAL**

**55 RUE DE PICARDIE  
53940 SAINT-BERTHEVIN**

**IMMEUBLE :** 55 PICARDIE  
55 RUE DE PICARDIE  
53940 ST BERTHEVIN

Rennes, le 08 Aout 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 55 PICARDIE - MME VOLTEAU 06 27 79 33 57

**MOTIF :** DEBOUCHAGE RÉSEAU AU WC + PASSAGE CAMÉRA SUSPICION CASSE SUR LE RÉSEAU

**Donneur d'ordre :** Mme C VOLTEAU

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé  
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 05/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE DEBOUCHAGE

OBSERVATION : CANALISATION EFFONDRE A 4M EN PARTANT DU REGARD SUR

RÉSEAU DIAM 100 (FIBRO)

PRÉSENCE IMPORTANTE DE GROS CAILLOUX BLOQUANT L'ACCES POUR ALLER AU DELA  
DE 4M SUITE CASSE SUR CANALISATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS :** LE LCOMPTER Email envoyé le 05/08/25 à 11H59 Mme C VOLTEAU

REGLEMENT PAR CHEQUE N°4664787 CA

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

**ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF**

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | Ffait Déb.H.Pression <=0h50 sans déplac. | 1    | 127,28  | 127,28        |
| 1,00                     | Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl. 1 à 10   | 3    | 168,18  | 168,18        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 295,46        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 29,54         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <b>325,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.