

N/REF : 17/07/2025 10H30 C:000053 I:02639
V/REF : AC/C24092
V/Email reçu le Jeudi 17/07/2025 a 10H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBI
IMMEUBLE : BRBONNAIS - BBI
28, RUE DU BOURBONNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 28 BOURBONNAIS - M MOISAN 07 89 20 98 53
LOGEMENT N° 019051, PORTE N°9051, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : REMPLACEMENT VANNE ECS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE LIÉE AU SERRAGE DU MITIGEUR ÉVIER
REMARQUE : ROBINET ÉVIER MAL INSTALLÉ CAR ABSENCE DE FIXATION
AUTRE REMARQUE : SYSTEME DE VIDAGE NON ÉTANCHE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE COMPTEUR ECS DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE VANNE COMPTEUR ECS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/08/25 a 14H35 EROCHE@AIGUILLON.COM
AT LCOMPTER Email envoyé le 18/07/25 a 15H45 M. E ROCHE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/08/25 A 14:31 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	3	60,00	60,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 05/08	4	50,00	25,00
TOTAL H.T.				185,00
T.V.A. a 10,00%				18,50
TOTAL T.T.C.En EURO				203,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.