

N/REF : 2/06/2025 17H19 C:000053 I:01339
V/REF : AC/C20672
V/Email reçu le Lundi 02/06/2025 à 17H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 26 Aout 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLÉE 30 BLAYAU - LOGT VACANT SUR PASS AU 07/07
LOGEMENT N° 020481, PORTE N°0481, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
DÉPOSE DE 6 DOUILLES SANS PROTECTION
FOURNITURE ET POSE DE 6 DOUILLES AVEC PROTECTION
DÉPOSE APPLIQUE SALLE DE BAIN ET CUISINE
FOURNITURE ET POSE APPLIQUE SALLE DE BAIN ET CUISINE
MISE EN SÉCURITÉ DE FILS DÉNULDÉ DANS LE TABLEAU
REPLACEMENT D'UNE BRETELLE TABLEAU 10 EN 16 CARRÉ
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 40 A
FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU
MISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	1	45,00	90,00
6,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	1	20,00	120,00
1,00	ELT067-Rempl.Disjoncteur 10A	1	25,00	25,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.				335,00
T.V.A. a 10,00%				33,50
TOTAL T.T.C.En EURO				368,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.