

N/REF : 8/08/2025 16H27 C:000053 I:02481
V/REF : AC/C25748
V/Email reçu le Vendredi 08/08/2025 a 16H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLV
IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-002
LOCALISATION : ALLEE 36 FERRAND - MME GOLBAZOVA 07 51 54 41 09
LOGEMENT N° 001417, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : PLUS D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT. DISJONCTEUR NE REMONTE PLUS
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CONSTAT : SURCHARGE ÉLECTRIQUE QUI CAUSE UN COURT-CIRCUIT. INTERRUPTEUR
DIFFÉRENTIEL HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
OUVERTURE DU TABLEAU ELECTRIQUE
DEPOSE INTER-DIFFERENTIEL DEFECTUEUX
DEPOSE DISJONCTEURS DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAU INTER-DIFFERENTIEL
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX DISJONCTEURS
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 17H42 Mme A GUILLO
MG LGESTION Email envoyé le 12/08/25 a 09H04 Mme A GUILLO

PRÉVOIR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE SIX DISJONCTEURS
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	ELT076-1/2jr Rech./Rép.déf.simFn<100€ PC	2	240,00		240,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	3	100,00		100,00
6,00	ELT067-Rempl.disjoncteur	3	25,00		150,00
TOTAL H.T.					490,00
T.V.A. a 10,00%					49,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>539,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.