

N/REF : 11/08/2025 11H32 C:000053 I:02440
V/REF : AC/C25778
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 11H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GLT
IMMEUBLE : GALATEE -GLT
14, MAIL CAMILLE CLAUDEL
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : MAIL 14 CLAUDEL - MME SLIMANI 06 47 57 76 02
LOGEMENT N° 104349, PORTE N°43, 4° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE FUITE GAZ - FACTURE GAZ IMPORTANTE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ PLUSIEURS APPELS : ABSENCE DES LOCATAIRES
RECHERCHE DE FUITE AVEC CONTRÔLE COMPTEUR GAZ DEPUIS LA GAINTE TECHNIQUE
CONSTAT : BONNE ÉTANCHEITÉ DU RÉSEAU GAZ
DEUX SOLUTIONS : SUSPICION DÉFAUT DU COMPTEUR OU ANOMALIE DES RELEVÉS
REMARQUE : TOUT LES AUTRES COMPTEUR GAZ ON ÉTÉ REMPLACÉS SAUF CELUI CI
CONSTAT : BONNE ÉTANCHEITÉ GAZ - AUCUNE FUITE DE GAZ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 19/08/25 a 16H08 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL012-Ff	Défect.fuite gaz <2h.>compt.PP	1	160,00	160,00
TOTAL H.T.					160,00
T.V.A. a 10,00%					16,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>176,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.