

N/REF : 12/08/2025 13H43 C:000003 I:80350
V/REF : AC/C25860
V/Email reçu le Mardi 12/08/2025 a 13H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BRBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE 13 BOURBONNAIS - VS

--
MME SOUSA 07 81 08 13 83
LOGEMENT N° 005550, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MME ROUAULT PORTE 32

MOTIF : ABSENCE EAU CHAUDE DANS LOGTS 32 ET 42
POTENTIELLEMENT VANNE ECS FERMÉE EN VS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DANS VIDE SANITAIRE
CONSTAT : VANNE ECS FERMÉE
OUVERTURE DE LA VANNE ECS
CONTROLE DANS LOGEMENT 22
EAU CHAUDE REVENUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/08/25 a 15H04 salimohamed@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 15:00 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				95,00
	T.V.A. a 10,00%				9,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				104,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.