

N/REF : 13/08/2025 10H41 C:000053 I:02483
V/REF : AC/C25923
V/Email reçu le Mercredi 13/08/2025 a 10H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CDL
IMMEUBLE : CORDELIERS - CDL
BOULEVARD DE METZ
RUE DANTON
35700 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : RUE 3 DANTON - M. MABANZA 07 51 41 09 27
LOGEMENT N° 105256, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ABSENCE EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERCÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 13H37 M. V BRIENS

AT LGESTION Email envoyé le 19/08/25 a 11H20 M. V BRIENS

1908 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/08	1	50,00			50,00
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00			610,00
	TOTAL H.T.					660,00
	T.V.A. a 10,00%					66,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					726,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.