

N/REF : 18/08/2025 9H11 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C26025
V/Email reçu le Lundi 18/08/2025 a 9H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYMPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYMPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 BRES - MR PIZZINI JEAN CARLO 06 50 48 57 04
LOGEMENT N° 107247, PORTE N°18, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : BALLON ECS NON FONCTIONNEL - MR ME DIT AVOIR CONTRÔLÉ AU TABLEAU RAS /
PRÉVOIR INTERVENTION POUR RÉPARATION OU REMPLACEMENT

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS, PREVOIR REMPLACEMENT
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REMPLACEMENT BALLON REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE ÉLECTRIQUE
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU CHAUFFE EAU
DÉPOSE, POSE DU NOUVEAU CHAUFFE EAU AVEC NOUVEAU TRÉPIED
RACCORDEMENT EN EAU
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 29/08/25 a 12H08 Mme S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER Email envoyé le 20/08/25 a 11H09 salimohamed@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/08/25 A 11:04 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.