

N/REF : 19/08/2025 16H08 C:003808 I:14473
V/REF : AC/C26171
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 a 16H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PAM
IMMEUBLE : PENN AR MEN -PAM
45, RUE DU ROCH PRIOL
.
56170 QUIBERON

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 45 PRIOL - MME HEMON MR GUEGAN 06 08 72 77 41
LOGEMENT N° 116377, PORTE N°B1, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : PROBLEME DE RÉDUCTEUR DE PRESSION - LE CHANGER SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MANQUE PRESSION D'EAU
REMARQUE : INSTALLATION NON DÉMONTABLE DU A LA CONSTRUCTION
CRÉATION D'UN RÉSEAU A LA NOURRICE
CONSTAT : INSTALLATION DÉMONTABLE
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 13H26 Mme A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00	90,00
1,00	PBL163-FP.Groupe de sécurité	1	55,00	55,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	55,00	110,00
TOTAL H.T.				255,00
T.V.A. a 10,00%				25,50
TOTAL T.T.C.En EURO				280,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.