

N/REF : 20/08/2025 11H46 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C26212
V/Email reçu le Mercredi 20/08/2025 a 11H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 6 TOURAINE - MME BERTEL 06 82 94 56 87 / 02 99 54 57 29
LOGEMENT N° 005666, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR RÉSEAU CUIVRE ECS DANS CELLIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR LE CLAPET ANTIPOLLUTION (EAU FROIDE)
FOURNITURE ET POSE DE 8 JOINTS SUR L'EAU FROIDE
MISE EN PLACE DE FILASSE ET DE PÂTE SUR L'EAU CHAUDE
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 10H48 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL103-Rempl.	Clapet de vidage	1	38,00
4,00	PBL044-Rempl.	joints s/raccord compt.eau	1	85,00
		TOTAL H.T.		378,00
		T.V.A. a 10,00%		37,80
		TOTAL T.T.C.En EURO		415,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.