

N/REF : 21/08/2025 12H12 C:000073 I:09503
V/REF : AC/C26280
V/Email reçu le Jeudi 21/08/2025 a 12H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MJL
IMMEUBLE : RES MAJALIS -MJL
2/7, PLACE DU MUGUET NANTAIS
.
44000 NANTES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 7 NANTAIS - MME OHEIX 06 81 54 52 45 / 02 72 02 15 39
LOGEMENT N° 109922, PORTE N°115, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE PLACARD

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE COLLECTIF
AUTRE CONSTAT : LA VANNE EST FUYARDE
VIDANGE RÉSEAU
FOURNITURE ET POSE VANNE
REMISE EN EAU DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE DE L'APPARTEMENT
PURGE DES RADIATEURS
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 10H06 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00	60,00	
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	1	80,00	80,00	
TOTAL H.T.				240,00	
T.V.A. a 10,00%				24,00	
TOTAL T.T.C.En EURO				264,00	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.