

N/REF : 22/08/2025 13H59 C:000039 I:12971
V/REF : AC/C26368
V/Email reçu le Vendredi 22/08/2025 a 13H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARCN
IMMEUBLE : RES ARCHANGE - ARCN
8/14, RUE DU CAMP VERDUN
(BAT.AI02/AI03)
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 8 VERDUN - MME PAVOINE 07 83 86 45 12
LOGEMENT N° 124955, PORTE N°505, 5° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SUR WC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR RACCORD MACHINE A LAVER COLLÉ AU NIVEAU DE
L'ÉVACUATION DES WC ET FUIITE SUR SIPHON MACHINE A LAVER DE LA CHAUDIERE
NETTOYAGE DU PVC POUR L'ACCROCHE DE LA COLLE.-
MISE EN PLACE DE COLLE
PVC
CONTRÔLE BON ÉTANCHÉITÉ OK
CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT
DEPOSE
JOINT D'UN JOINT SUR LE SIPHON DE MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT SUR LE SIPHON DE MACHINE A
LAVER
CONTRÔLE BON ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT
FIN DE
CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 16H33 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/08/25 A 16:28 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	PBL041-Ff	Rempl.joints s/organes vidange	1	60,00
				120,00
		TOTAL H.T.		120,00
		T.V.A. a 10,00%		12,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.