

N/REF : 28/08/2025 16H36 C:000003 I:02146
V/REF : AC/C26761
V/Email reçu le Jeudi 28/08/2025 à 16H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ADB
IMMEUBLE : A DE BRETAGNE -ADB
12, RUE MICHEL MARION
.
35740 PACE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 12 MARION - MME GAUVIN 06 18 34 04 79
LOGEMENT N° 103621, PORTE N°36, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : PERTE DE PRESSION SURTOUT EN FIN DE JOURNÉE (PAS DE PRÉCISION
SI EF OU EC) LOGEMENT ÉQUIPÉ D'UN BEC

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PROBLEME DE PRESSION DANS L'APPARTEMENT A CAUSE DU RÉDUCTEUR
DE PRESSION
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONSTAT : MITIGEUR BAIGNOIRE HS
REPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT MITIGEUR AVEC FLEXIBLE DOUCHETTE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/09/25 à 15H40 Mme A. CASAERT
29/08 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00	90,00
TOTAL H.T.				260,00
T.V.A. a 10,00%				26,00
TOTAL T.T.C.En EURO				286,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.