

N/REF : 29/08/2025 17H33 C:000003 I:02635
V/REF : AC/C26866
V/Email reçu le Vendredi 29/08/2025 à 17H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 3 FREYSSINET - PALIER DU 3EME
MOTIF : RECHERCHE FUITE SUR RÉSEAU EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
REMARQUE : SUSPICION DE FUITE RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE FUITE SUR RÉSEAUX ECS EF, COMPTEUR NE BOUGE PAS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR TEST A LA POMPE A ÉPREUVE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE
41/42/43
PLUSIEURS RÉDUCTEURS DE PRESSION ENDOMMAGÉS PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 02/09/25 à 10H43 Mme M LEFEUVRE

0209 : BONJOUR, PRÉCONISATION : PRÉVOIR TEST A LA POMPE A ÉPREUVE SUR
RÉSEAUX CHAUFFAGE 41/42/43 PLUSIEURS RÉDUCTEURS DE PRESSION
ENDOMMAGÉS PRÉVOIR LE REMPLACEMENT. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.