

N/REF : 31/07/2025 16H39 C:000003 I:02666
V/REF : AC/C25243
V/Email reçu le Jeudi 31/07/2025 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUESSANT
.
35590 ST GILLES

Rennes, le

10 Septembre 2025

Référence Marché: 024089-MNU-003

LOCALISATION : RUE 14C OUESSANT - MME FERBLANTIER 06 52 41 11 73
PORTE 11

MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT VOLET ROULANT

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 08/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : MOTEUR VOLET ROLANT HS

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

--

INTERVENTION DU 13/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEMONTAGE DU COFFRE

DEPOSE DU MOTEUR DEFECTUEUX

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMEE CAR PROBLEME ELECTRIQUE SUR
INSTALLATION

--

INTERVENTION DU 14/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE

CONSTAT : FILS DECONNECTE DU WAGO

RECONNECTION FILS ELECTRIQUE AU WAGO

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

--

INTERVENTION DU 20/08

MISE EN PLACE DES VEHICULES ET DU MATERIEL

RECHERCHE PANNE ELECTRIQUE

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MOTEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL.
REMARQUE : PAS D'ISOLATION DANS LES COFFRES DES VOLETS

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 22/08/25 a 15H16 EROCHE@AIGUILLON.COM

3107: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/08/25 A 15:12 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN064-Dépann.1 Volet roul.ss rempl.piec	5	65,00	65,00
1,00	MEN081-Rempl.Moteur de volet roulant	6	200,00	200,00
TOTAL H.T.				265,00
T.V.A. a 10,00%				26,50
TOTAL T.T.C.En EURO				291,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.