

N/REF : 29/07/2025 11H04 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C24993
V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 5 SELLIER - MME MR ABDELKRIM 07 82 36 87 23
LOGEMENT N° 019745, PORTE N°9745, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR RADIATEURS

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 06/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT DU RADIATEUR

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 01/09/25 a 16H35 rstephant@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 06/08/25 a 15H12 M. R. STEPHANT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/09/25 A 16:30 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/08	1	50,00		50,00	
1,00	PBL142-FP.1 Radiat.acier H600mm>L650mm	2	290,00		290,00	
TOTAL H.T.						340,00
T.V.A. a 10,00%						34,00
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>374,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.