

N/REF : 21/07/2025 15H56 C:000003 I:02680
V/REF : AC/C24368
V/Email reçu le Lundi 21/07/2025 a 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HBE
IMMEUBLE : HECTOR BERLIOZ -HBE
31-35, RUE DE MONTFORT
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : RUE 35 MONTFORT - M. TAGMI MME BEN JADDI 07 60 13 96 63
LOGEMENT N° 100443, PORTE N°3502, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : DÉSEMBOUAGE INSTALLATION CHAUFFAGE (T4)
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE CAR PLUS D'EAU DANS L'IMMEUBLE
REMARQUE : LES EAUX DU BASSIN RENNAIS ONT RÉALISÉ UNE COUPURE D'EAU CAR
FUITE
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 08/09

INTERVENTION DU 08/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DE VIDANGE INSTALLATION
MISE EN PLACE DESEMBOUEUSE
VIDANGE DE CHAQUE RADIATEUR 1 PAR 1 DEPUIS CHAUDIERE
REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 a 15H17 Mme A. CASAERT

2207: SMS
2107: APPEL SANS POSSIBILITÉ LAISSER DE MESSAGE (ANTI DÉMARCHAGE)
Suite a donner : OUI. Le 29/08/2025 a 10:02

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 29/08	1	20,00	20,00
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	2	205,00	205,00
5,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	400,00
TOTAL H.T.				625,00
T.V.A. a 10,00%				62,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>687,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.