

N/REF : 1/09/2025 10H33 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C26880
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 a 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-002
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - LOCAL POUBELLE
MOTIF : PANNE ECLAIRAGE DANS LE LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE
DETECTEUR DE MOUVEMENT DÉCROCHÉ
MISE HORS TENSION
PERCEMENT DE DEUX TROUS DANS MUR
FIXATION DETECTEUR DE MOUVEMENT
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 01/09/25 a 17H37 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT064-Dépann.équip.éclair.yc rem.en état	1	70,00	70,00
	TOTAL H.T.			70,00
	T.V.A. a 10,00%			7,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			77,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.