

N/REF : 12/09/2025 9H35 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C27833
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 à 9H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 3 MURY - MME ALLEAUME 07 67 20 50 45
LOGEMENT N° 014558, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : FUIITE SUR WC, ORIGINE INCONNUE
RPLT JOINT A LEVRE WC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU JOINT DE WC. MAUVAISE JOINT DE PIPE
INSTALLÉ
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉPOSE JOINT DE PIPE DÉFECTUEUX
DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU EAUX USÉES
CONSTAT : UN MORCEAU DE CALCAIRE S'EST DÉCROCHÉ
FOURNITURE ET POSE JOINTS DE PIPE
REPOSE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 à 10H27 Mme A GUILLO

12/09 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL075-Rempl.joint a	levre sur pipe WC	1	95,00	95,00
TOTAL H.T.					95,00
T.V.A. a 10,00%					9,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>104,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.