

N/REF : 9/09/2025 22H35 C:000039 I:02352
V/REF : AC/C27598
V/Email reçu le Mardi 09/09/2025 a 22H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CSR
IMMEUBLE : JEAN GABIN -CSR
5, RUE LOUIS LUMIERE
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : ALLEE 5 LUMIERE - PASS CHANTIER (A RÉALISER JUSQU'AU 12/09)
LOGEMENT N° 101380, PORTE N°526, 2° ÉTAGE
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR MITIGEUR CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU MITIGEUR DE LA CUISINE
CONSTAT : MITIGEUR FUYARD MAIS IMPOSSIBLE DE NE REMPLACER QUE LA
CARTOUCHE
AUTRE CONSTAT : SYSTEME DOUBLE BAC HS
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD POUR REMPLACEMENT MITIGEUR ET SYSTEME DOUBLE
BAC
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR EVIER
DÉPOSE SYSTEME DOUBLE BAC HS
FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DOUBLE BAC
MODIFICATION VIDAGE PVC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LES JOINTS SILICONE EVIER SERONT A REFAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 14H37 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	1	78,00	78,00
TOTAL H.T.				203,00
T.V.A. a 10,00%				20,30
TOTAL T.T.C.En EURO				223,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.