

N/REF : 2/09/2025 11H29 C:000003 I:02642
V/REF : AC/C26977
V/Email reçu le Mardi 02/09/2025 a 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MR FORTIN 06 82 93 63 75 / 02 99 30 96 56
02 23 27 02 70

LGT DU DESSUS : MME PLANCHARD 06 46 47 54 75
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SDB
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====
NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT MME FORTIN
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATIONS AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT MME PLANCHARD
CONTROLE DES ÉLÉMENTS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTUR NE TOURNE PAS DONC AUCUNE FUITE SUR RÉSEAUX
D'ALIMENTATIONS
CONCLUSION : AUCUNE FUITE CONSTATÉE, CERTAINEMENT UNE MAUVAISE
UTILISATION DU RIDEAU DE DOUCHE QUI LAISSE COULER DE L'EAU A L'EXTERIEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 10H48 Mme M LEFEUVRE

03/09 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	- Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.