

N/REF : 4/07/2025 12H40 C:000053 I:02494
V/REF : AC/C23186
V/Email reçu le Vendredi 04/07/2025 a 12H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ELA
IMMEUBLE : EDMOND LAILLER - ELA
4 A 10, RUE EDMOND LAILLER
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 6 LAILLER - M KILANGA TANKOY 06 11 76 88 76 / 07 53 85 86 69
LOGEMENT N° 001295, PORTE N°1295, 1° ÉTAGE, TYPE 3

VOISIN DU DESSUS - LOG1297
M KITA 02 99 87 07 34 / 07 75 76 15 98

VOISIN DU DESSOUS - LOG1292
M KOUIKA 06 48 40 38 23

MOTIF : - RECHERCHER LA CAUSE DU REFOULEMENT D'ODEUR DANS LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : COLONNE EAU USÉE ÉTANCHE, PAS DE FUITE CONSTATÉE
RESSERAGE DU MANCHON DE DILATATION
REMARQUE : L'ÉVACUATION DE LA CHAUDIERE N'EST PAS ÉTANCHE
POSE JOINT SILICONE POUR REPRISE ÉTANCHÉITÉ ENTRE EVACUATION EN CUIVRE
AU PVC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/09/25 a 14H31 Mme A JUDAIS

1509 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION Email envoyé le 08/08/25 a 12H37 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

0808 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 11/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 14H40 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 14H40 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/07, PREVOIR REPRISE DU RECEVEUR CAR TROP HAUT (35CM), POSSIBILITÉ D'INSTALLER UN RECEVEUR EXTRA PLAT ET PRÉVOIR HABILLAGE DE LA COLONNE EAU USÉES. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

07/07 MSG LAISSÉ SUR LES DEUX NUMÉROS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 14:38 MME A JUDAIS
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/08/25 A 12:33 MME A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00

TOTAL H.T.	95,00
T.V.A. a 10,00%	9,50
TOTAL T.T.C.En EURO	104,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.