

N/REF : 28/07/2025 12H13 C:002020 I:02570
V/REF : AC/C24904
V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 a 12H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : ALLEE 26 BEAULIEU - MR WAHIDI 06 41 99 07 95
LOGEMENT N° 003906, PORTE N°3906, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

USÉE

Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATION EN CAVE
CONSTAT : UNE PARTIE DE LA COLONNE D'ÉVACUATION BATIMENT DANS LA CAVE EST
A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE JOINT CIMENT DEFECTUEUX EN PIED DE COLONNE
POSE NOUVEAU JOINT DE CIMENT EN PIED DE COLONNE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/09/25 a 17H18 ACASAERT@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 04/08/25 a 12H11 Mme A CASAERT

PRÉVOIR LA RÉFECTION D'UN TRONÇON DE LA COLONNE D'ÉVACUATION EN CAVE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 17:13 MME A CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL017-Ff Réparation fuite s/Col PC	3	80,00		80,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 08/09	4	50,00		25,00
TOTAL H.T.					205,00
T.V.A. a 10,00%					20,50
TOTAL T.T.C.En EURO					225,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.