

N/REF : 26/08/2025 10H58 C:000003 I:02601
V/REF : AC/C26515
V/Email reçu le Mardi 26/08/2025 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 6 QUADRIFIDES - PASS CHANTIER JUSQU'AU 09/09
LOGEMENT N° 100083, PORTE N°603, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : VÉRIFICATION DES RADIATEURS DES CHAMBRES (NE CHAUFFENT PAS)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES RADIATEURS

CONSTAT : RADIATEURS FONCTIONNELS

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE DEUX TETES THERMOSTATIQUES

RADIATEUR DU SALON ET RADIATEUR CHAMBRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT TETES THERMOSTATIQUES AVEC ROBINET ÉQUERRE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 16H33 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 09/09/25 a 11H40 M. E ROCHE

0909 : BONJOUR, PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE DEUX TETES THERMOSTATIQUES RADIATEUR DU SALON ET RADIATEUR CHAMBRE.

AUSSI, POUVEZ-VOUS SVP NOUS INFORMER SI LE LOGEMENT EST ENCORE VACANT, SI NON, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES. MERCI D'AVANCE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/09	1	50,00		50,00
2,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00		140,00
TOTAL H.T.					190,00
T.V.A. a 10,00%					19,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>209,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.