

N/REF : 19/06/2025 12H27 C:000362 I:07702
V/REF : 010-C448-2025-0528
V/Email reçu le Jeudi 19/06/2025 à 12H27

COALLIA ASSOCIATION

22, RUE BAHON RAULT
35069 RENNES

IMMEUBLE : 13 DUCHESSE ANNE
13 BD DUCHESSE ANNE
35000 RENNES

Rennes, le

18 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 13 ANNE - MME HASSAN 07 78 86 10 11

MOTIF : FUITE D'EAU VISIBLE SUR LE PLAFOND DU REZ-DE-CHAUSSÉE, ON PENSE QUE CELA
VIENT DES DOUCHES DU 1ER ÉTAGE

Donneur d'ordre : Mme S HASSAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR TUYAUX D'ÉVACUATIONS OU ALIMENTATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

REMARQUE : NOUVELLE INTERVENTION PRÉVUE AVEC 2 TECHNICIENS POUR
POURSUITE RECHERCHE DE FUITE AVEC TEST ET CONTRÔLE TUYAU, NOUS DEVRONS
PROBABLEMENT CASSER LA CLOISON SI PAS D'ACCÈS.

INTERVENTION DU 26/06 (2 TECHNICIENS)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : BONDE DE DOUCHE CASSÉ

CONDAMNATION DE LA DOUCHE POUR STOPPER LA FUITE

PAS D'ACCÈS PAR DERRIÈRE POUR REMPLACEMENT DE LA BONDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/06

MISE EN PLACE VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE FUITE BONDE, CELA NE

COULE PLUS EN DESSOUS DANS LA SALLE DE STOCKAGE, LA DOUCHE FUYARDE AU
DESSUS A BIEN ÉTÉ CONDAMNÉE.

RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU TOILETTE 1

ER ÉTAGE.

DÉPOSE DU COUVERCLE DU RÉSERVOIR.

CONSTAT : NOUVELLE FUITE

AU NIVEAU DU ROBINET FLOTTEUR QUI ENVOI DE L'EAU À L'EXTÉRIEUR QUI COULE
PAR TERRE.

ACCORD DE MME HASSAN POUR REMPLACER LE ROBINET FLOTTEUR.

COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR
VÉRIFICATION ÉTANCHÉITÉ OK
PLUS DE FUITE AU NIVEAU DU TOILETTE.
TOILETTE A CÔTÉ LE ROBINET DU LAVE MAIN SE FERME TRES DIFFICILEMENT ET
COULE EN PERMANENCE.
UN SIGNALEMENT AVAIT ÉTÉ FAIT AUPRES DE L'AGENT
D'ENTRETIEN QUI DEVAIT S'EN CHARGER.
FERMETURE A LA PINCE, NE COULE
PLUS.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 04/08/25 a 10H37 Mme S HASSAN
NR AB Email envoyé le 28/07/25 a 09H39 Mme S HASSAN
MB AB Email envoyé le 21/07/25 a 13H08 Mme S HASSAN
NR LGESTION Email envoyé le 15/07/25 a 12H12 Samihate.HASSAN@COALLIA.ORG
1507 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 17H36 SAMIHATE.HASSAN@COALLIA.ORG
BONJOUR SUITE INTERVENTION DU 26/06, PRÉVOIR DE CASSER LA FAIENCE SUR
DEUX RANGÉES DE TOUS LES CÔTÉS POUR POUVOIR SORTIR LE BAC A
DOUCHE.
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RECEVEUR SYNTHÉTIQUE 95 DE LONG
OBLIGATOIRE PAR 75 MINIMUM AVEC SA BONDE.
REPRÉPARER LES MURS APRES
PAUSE DU RECEVEUR.
REPRISE ÉTANCHÉITÉ
PRÉVOIR 3M2 DE FAIENCE BLANCHE
CARREAU 50 DE LONG PAR 20 DE LARGE
PRÉVOIR WEEDI OU PLACO.
SOUHAITEZ VOUS UN DEVIS POUR CETTE INTERVENTION?
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/25 A 11H15 SAMIHATE.HASSAN@COALLIA.ORG
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/25 A 11:14 MME S HASSAN SUITE A DONNER
: OUI. LE 26/06/2025 A 11:21
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 17:34 MME S HASSAN
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/25 A 12:09 MME S HASSAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/06	1	69,24		69,24
5,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/06	2	69,24		346,20
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/06	4	69,24		103,86
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 20/06	1	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 26/06	2	40,66		40,66
1,00	Robinet(s) flotteur	4	66,81		66,81
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 27/06	4	40,66		40,66
TOTAL H.T.					737,59
T.V.A. a 20,00%					147,51
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>885,10</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.