

**N/REF** : 30/06/2025 11H52 C:001155 I:03437  
**V/REF** : 3496044  
**V/Appel** du Lundi 30/06/2025 a 11H52

**HERVE THERMIQUE STE**

**14, RUE DENIS PAPIN  
BP 105  
37301 JOUE LES TOURS CEDEX**

**IMMEUBLE** : ENEDIS  
62 BD VOLTAIRE  
35000 RENNES

Rennes, le

19 Septembre 2025

**Référence Marché**: NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
**LOCALISATION** : ALLEE 62 VOLTAIRE - SITE ENEDIS  
CONTACT SUR PLACE 0687692273 KHALED  
**MOTIF** : DEBOUCHAGE WC ET DOUCHE  
**Donneur d'ordre** : M. K MELAKHESSOU

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé  
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 30/06  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES  
CONTROLE - BON ECOULEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR AB Email envoyé le 15/09/25 a 12H03 M. K MELAKHESSOU  
NR AB Email envoyé le 08/09/25 a 12H28 M. K MELAKHESSOU  
BB AB EMAIL en CC le 25/08/25 a 11H10 KHALED.MELAKHESSOU@HERVE-TH  
BB AB EMAIL en CC le 25/08/25 a 11H10 facture11@herve-thermique.c  
BB AB Email envoyé le 25/08/25 a 11H10 M. S LE COAT  
NR AB Email envoyé le 04/08/25 a 10H34 M. K MELAKHESSOU  
NR AB Email envoyé le 28/07/25 a 09H38 M. K MELAKHESSOU  
NR AB Email envoyé le 21/07/25 a 09H44 M. K MELAKHESSOU  
NR AB Email envoyé le 15/07/25 a 09H50 M. K MELAKHESSOU  
NR AB Email envoyé le 07/07/25 a 09H41 M. K MELAKHESSOU

MB AB Email envoyé le 01/07/25 a 09H23 M. K MELAKHESSOU

MG LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 09H09 M. K MELAKHESSOU

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).  
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.  
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique  
Vérification du bon écoulement du réseau.  
Nettoyage du chantier.  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).  
Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.  
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.  
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |          |               |                               |      |         |
|----------|----------|---------------|-------------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - | Suppléments - | Descriptif                    | N°BT | P.U. HT |
| 1,00     | Ff       | Déb.Hte       | Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms | 1    | 163,64  |
|          |          |               |                               |      | 163,64  |
|          |          |               | TOTAL H.T. ....               |      | 163,64  |
|          |          |               | T.V.A. a 20,00% .....         |      | 32,72   |
|          |          |               | TOTAL T.T.C. ....En EURO      |      | 196,36  |

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

